

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Среднеканском районе

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 686162, п.Сеймчан,  
ул. Октябрьская, д. 18-а  
Телефон, факс: (41347) 9-48-42  
ОКПО 11219687, ОГРН 10549000162014  
ИНН/КПП 4909032631/490402001

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ ГСЭН.RU ЦОА. 106 от «11» августа 2014 г.  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС. RU. 0001.510121 от «11» августа 2014 г.  
Действителен до «11» августа 2017 г.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00355**

от «13» июня 2016 г.

**Наименование пробы (образца):** Вода холодная

**Заявитель:** МУП «Сеймчантеплосеть», п.Сеймчан, ул. Промышленная, 16

(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** в лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Среднеканском районе п.Сеймчан, ул. Октябрьская, 18-а  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 09.06.2016г. 10:30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 09.06.2016г. 11:00

**Цель исследований:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Сеймчантеплосеть», п.Сеймчан, ул. Промышленная, 16  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** машинный зал на водоканале-накопительная емкость  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:**  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

**Дата изготовления:**

**Объем партии:** 0,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 31861-2012


**Условия транспортировки:** самостоятельно.

Код пробы (образца)

00355.Б.06.16

Условия хранения:

Дополнительные сведения: ВЦП «Г и З»

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность			Ф.И.О.		Подпись
Лаборант ОЛК			Кумратова А.К.		
Дата: 13.06.1016					

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: \_\_\_\_\_



Подпись

М.П.

А.Ш.Исмаилов

Ф.И.О.

Код пробы (образца)

00355.Б.06.16